

Vyjádření k prohlášení CE a k posouzení hygienické způsobilosti

Kopie e-mailové korespondence:

From: Milan Kovář [<mailto:mkovar@itczlin.cz>]
Sent: Tuesday, March 28, 2017 11:08 AM
To: Jan Antonín BOPAL <jan.antonin@cz.bopal.eu>
Cc: 'Patrik Punčochář' <ppuncochar@itczlin.cz>
Subject: vnitřní parapetní komůrkové desky

Dobrý den pane inženýre,

co se týká prohlášení CE, tak toto prohlášení vydává výrobce jen na výrobky, **na které se vztahují harmonizované normy. Na parapetní desky se nevztahují, dle mého názoru, žádné harmonizované normy. Výrobek nepatří do regulované (povinné) oblasti stavebních výrobků.**

Hygienické posouzení se rovněž běžně neprovádí, jelikož není výrobek v přímém kontaktu s poživatinami, příp. pitnou vodou. Společné hygienické požadavky pro stavební výrobky v EU nejsou dosud v platnosti. U těchto výrobků je snad možné stanovit obsah volného vinylchloridu, ale ze zkušeností víme, že jeho obsah je neměřitelný, protože v procesu vytlačování z výrobku uniká.

Nicméně, je možné hygienické vlastnosti konzultovat s ing. Vilímkovou, vedoucí laboratoře analytické chemie a mikrobiologie (tel. 734 161 144).

S pozdravem

Ing. Milan Kovář
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika/Czech Republic
tel/phone: +420 577601541