

PROTOKOL O POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY PVZ-1449/13

podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:	Výrobce:
PF Postforming s. r. o.	FunderMax GmbH
Janovice 80	Bickfordstraße 6
595 01 Velká Bíteš	Neudörfel
IČ: 25 74 80 50	Rakousko

Výrobek:
POSTFORMOVANÉ PARAPETNÍ DESKY A JINÉ OBKLADOVÉ PRVKY

Datum: 2013-10-08

Počet stran: 2
Z toho příloh:
Počet výtisků: 2 výtisk č. 1 : výrobce; výtisk č. 2 : archiv AO
Výtisk číslo: 1

Platnost tohoto protokolu se omezuje na 3 roky, tj. do 2016-10-08.
Tento protokol ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydán.
Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas autorizované osoby, která ho vydala. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.




Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Autorizované osoby č. 222

1. ÚDAJE O VÝROBKU

Postformované desky pro použití jako okenní parapety a obklady do interiérů.

2. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH POSOUZENÍ

Výsledky zkoušek obsahují protokoly:

Protokol o zkoušce č.: AP – 746/035/02 ze dne: 11.02.2002 vydaný Fyzikálně chemickou laboratoří VVÚD AZL 1031.1.,

Protokol o zkoušce č.: 10260 – 1,2 ze dne 14.03.2002 vydaný Požárně technickou laboratoří PAVUS a.s. AZL č. 1026.2.

Posouzení výsledků zkoušky obsahuje následující tabulka:

Posuzovaná vlastnost	Požadavek	Výsledek zkoušky	Posouzení
únik formaldehydu	3,5 mg/100g	1,42	vyhovuje
		2,64	
		2,13	
stupeň hořlavosti	-	C ₁	-
Index šíření plamene	max. 75 mm/min pro U ₁ max. 100 mm/min pro U ₂	45	vyhovuje

3. ZÁVĚR

Výrobek " Postformované parapetní desky a jiné obkladové výrobky" **splňuje** požadavky stanovené STO 1449/13.

Zpracovala: Ing. Jitka Beránková, Ph.D.