



V 3025

TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 315/2015

pro

PERITO s.r.o.

Dyje 163, 699 02 Znojmo

NA VÝROBEK
(identifikace):

Hliníkové vchodové dveře SCHÜCO typ ADS 70.HI
s hliníkovou výplní s prosklením
instalované v hliníkové zárubni z tloušťky materiálu 2 mm
výšky 1970 mm až 2500 mm
šířky 800 mm až 1200 mm
jednokřídlové, otevírané směrem do chráněného prostoru
výrobce PERITO s.r.o., Dyje 163, 699 02 Znojmo
CZ-CPA 25.12.10

KLASIFIKACE
(výrobku):

Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu 1a ČSN EN ISO/IEC
17067:2014

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu RC 2

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 431/2014 vydaným ČIA
dne 30. června 2014 na základě certifikačního protokolu č. C 232/2014

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 02. 07. 2015



Datum účinnosti: 02. 07. 2015
Platnost dokumentu do: 02. 07. 2018

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.